

市政府办公室关于7家单位重大火灾隐患整改完毕予以摘牌的通知

启东经济开发区、圆陀角旅游度假区、高新技术产业开发区、吕四港镇、北城区街道，市公安局、住房城乡建设局、文广和旅游局、应急局、消防救援大队：

2024年3月1日，市消防救援大队消防监督员对清华苑小区开展专项检查，发现该单位存在以下火灾隐患：1.消防控制室火灾自动报警系统损坏，无法正常使用；2.防火门监控损坏；3.楼道内应急照明灯损坏、地下室疏散指示灯及应急照明灯损坏，超过30%；4.室内消火栓无水、屋顶水箱损坏，无法正常使用；5.室外消火栓无水；6.自动喷水灭火系统管网无水；7.地下室机械排烟损坏，无法正常使用；8.消防水泵房水泵无法联动启动。2024年4月1日，经研究，将清华苑小区列为重大火灾隐患单位进行挂牌督办。

2024年3月1日，市消防救援大队消防监督员对万豪花园小区开展专项检查，发现该单位存在以下火灾隐患：1.小区环形车道消防车道被临时车位占用；2.高层（共8栋）消防车救援场地被占

用；3.小区地下车库防火门、防火卷帘设施损坏数量大于设施总数的50%；4.应急照明灯、疏散指示标志损坏率大于30%；5.消防管网无水、消防泵、喷淋泵自动状态下不能启动；6.地下车库排烟设施不能启动；7.未按照规定设置消防用电设备末端自动切换装置；8.火灾自动报警系统瘫痪；9.消控室无人值班。2024年4月1日，经研究，将万豪花园小区列为重大火灾隐患单位进行挂牌督办。

2024年3月25日，市消防救援大队消防监督员对伟中机电工具厂开展消防监督检查时，发现该单位存在以下火灾隐患：1.1号厂房四楼东侧区域设置宿舍；2.1、2、3号厂房内部防火分隔不到位，车间、仓库、办公室之间未进行有效分隔；3.未设置消防水池；4.1号厂房四楼仅有一部疏散楼梯；5.厂房部分区域未设置应急照明和疏散指示标志；6.1、2、3号厂房未按规定设置室内消火栓系统。2024年4月1日，经研究，将伟中机电工具厂列为重大火灾隐患单位进行挂牌督办。

2024年2月29日，市消防救援大队消防监督员对银鹤花苑小区开展消防监督检查时，发现该单位存在以下火灾隐患：1.室内消火栓系统管网无水，屋顶水箱损坏，无法正常使用；2.自动喷水灭火系统管网无水；3.地下人防部分机械排烟风机无法启动；4.地下人防部分所有防火卷帘均无法正常升降；5.火灾自动报警系统主机无法正常工作，消防电话无法正常工作；6.地下人防部分疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%；7.消防控制室值班人员未持证上岗。2024年4月1日，经研究，将银鹤花苑小区列为重大火灾隐患单位进行挂牌督办。

2024年3月19日，市消防救援大队消防监督员对启东市龙莉音乐咖啡茶座开展消防监督检查时，发现该单位存在以下火灾隐患：场所安全出口数量不足。2024年4月1日，经研究，将启东市龙莉音乐咖啡茶座列为重大火灾隐患单位进行挂牌督办。

2024年3月13日，市消防救援大队消防监督员对启东铜雀台歌厅开展消防监督检查时，发现该单位存在以下火灾隐患：四层仅有一部疏散楼梯。2024年4月1日，经研究，将启东铜雀台歌厅列为重大火灾隐患单位进行挂牌督办。

2024年6月21日，市消防救援消防监督员对启东锦星会娱乐会所进行“双随机、一公开”检查时，发现该单位存在以下火灾隐患：四层只设一部疏散楼梯。2024年8月12日，经研究，将启东锦星会娱乐会所列为重大火灾隐患单位进行挂牌督办。

2024年4月12日、2024年4月22日、2024年6月18日、2024年7月22日、2024年8月30日、2024年9月2日市消防救援大队对分别上述7家单位复查验收。经复查，7家单位存在的火灾隐患已整改到位，重大火灾隐患已消除，达到销案标准，特批准予以摘牌。

启东市人民政府办公室

2024年9月20日

（此件公开发布）

